

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
 регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsofb@nsofb.ru

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР 207.Н.00079

(номер сертификата соответствия)

**026035**

(учетный номер бланка)

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМОИЗОЛ»

ОГРН 1167746653975

119415, г. Москва, Ленинский проспект, д.114, помещение XV, комната 1

тел.: +7-985-077-31-83

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождение изготовителя  
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМОИЗОЛ»

ОГРН 1167746653975

119415, г. Москва, Ленинский проспект, д.114, помещение XV, комната 1

тел.: +7-985-077-31-83

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по  
сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЦЕНТР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ «НОРМАТЕСТ»,

ОГРН 5147746027424, свидетельство о подтверждении

компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.207 до 17.12.2017 г.,

119285, г. Москва, Воробьевское шоссе, дом 6, тел.: (495) 971-54-66

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая  
провести идентификацию)

Герметик огнезащитный нейтральный

«ОГНЕТИТАН SN», выпускаемый по техническим условиям

ТУ 2513-004-03495485-2016

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 25 1300

код ЕКПС:

код ТН ВЭД

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов  
организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие  
требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на  
огнестойкость. Общие требования»,

технические условия ТУ 2513-004-03495485-2016

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ)

Протокол сертификационных испытаний № 28ДС-16 от 23.09.2016 г.

ИЛ ПБ ООО «НОРМАТЕСТ», свидетельство о подтверждении

компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.190 до 17.12.2017 г.

(см. Приложение)

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации  
в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.P39439

до 26.09.2019 г., выдан ОС ООО «Гарантия Качества»

№ РОСС RU.31389.04ИБС0

### СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА

с 27.09.2016

по 26.09.2019

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.А. Сметанин

Эксперт  
М.П.

Н.М. Кабанов



*(Handwritten signatures)*



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
 регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение  
 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР 207.Н.00079  
 (номер сертификата соответствия)

**002901**  
 (учетный номер бланка)

Глубина монтажного шва в мм	Ширина монтажного шва в мм	Предел огнестойкости герметика огнезащитного нейтрального «ОГНЕТИТАН SN», в монтажных швах
60	5	E190
55	10	E190
40	15	E190

Руководитель (заместитель руководителя)  
 органа по сертификации

*Handwritten signature*

М.А. Сметанин

Эксперт

*Handwritten signature*

Н.М. Кабанов



М.П.