

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
 регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР 207.Н.00079

(номер сертификата соответствия)

026035

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМОИЗОЛ»
 ОГРН 1167746653975

119415, г. Москва, Ленинский проспект, д.114, помещение XV, комната 1
 тел.: +7-985-077-31-83

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМОИЗОЛ»
 ОГРН 1167746653975

119415, г. Москва, Ленинский проспект, д.114, помещение XV, комната 1
 тел.: +7-985-077-31-83

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «ЦЕНТР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ «НОРМАТЕСТ»,
 ОГРН 5147746027424, свидетельство о подтверждении
 компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.207 до 17.12.2017 г.,
 119285, г. Москва, Воробьевское шоссе, дом 6, тел.: (495) 971-54-66

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Герметик огнезащитный нейтральный
 «ОГНЕТИТАН SN», выпускаемый по техническим условиям
 ТУ 2513-004-03495485-2016
 Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 25 1300

код ЕКПС:

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на
огнестойкость. Общие требования»,
 технические условия ТУ 2513-004-03495485-2016

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ)

Протокол сертификационных испытаний № 28ДС-16 от 23.09.2016 г.
 ИЛ ПБ ООО «НОРМАТЕСТ», свидетельство о подтверждении
 компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.190 до 17.12.2017 г.
 (см. Приложение)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации
в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества
 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.P39439
 до 26.09.2019 г., выдан ОС ООО «Гарантия Качества»
 № РОСС RU.31389.04ИБС0

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА

с 27.09.2016 по 26.09.2019

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт
М.П.

М.А. Сметанин

Н.М. Кабанов



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР 207.Н.00079
(номер сертификата соответствия)

002901
(учетный номер бланка)

Глубина монтажного шва в мм	Ширина монтажного шва в мм	Предел огнестойкости герметика огнезащитного нейтрального «ОГНЕТИТАН SN», в монтажных швах
60	5	E190
55	10	E190
40	15	E190

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.А. Сметанин

Эксперт

Н.М. Кабанов

